

**Mme RICHARD Pascale**  
Mairie d'ANDELAROCHE  
LE BOURG  
03120 ANDELAROCHE

**Groupement des Services Opérationnels  
Bureau de la préparation opérationnelle**

*Affaire suivie par : Lieutenant Christophe MURE  
Nos Réf. : PRS /AM/PJ/JC/ CM/ n°*

Vichy, le 09/07/2024

**Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie  
P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies**

Madame le Maire, Mme RICHARD Pascale

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.

Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Enfin, je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

**Le Chef du Groupement Territorial Sud**



**Lieutenant Colonel Julien CHARBONNIER**

**Copie :**  
- C.I.S. LAPALISSE

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
<b>03004 ANDELAROCHE</b>					
10	PI 80	Tremblay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 17m3 / h)
15	PI 80	Le Four	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 13m3 / h)
1002	ETANG	Caveau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Barrière fermée avec cadenas.
1003	ETANG	Porchère	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1004	ETANG	Bacquetier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1006	ETANG	Mondet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1007	ETANG	Moulin Bacquetier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1008	ETANG	Etang Roux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1009	ETANG	Perrin Vieux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1012	ETANG	Ravataux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1013	ETANG	Vernet Bas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : par petit chemin en amont
1014	ETANG	Vernet Bas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1015	ETANG	Petit Ravataux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1016	ETANG	Marguetière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : par chemin à droite de l'entrée hotel bien entretenu par le propriétaire
1019	ETANG	Etang Falais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Accès très difficile pour les engins du SDIS.
1020	ETANG	Moulin de Gléné	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1023	ETANG	Etang du Proux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1026	ETANG	Le Gagin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible
1028	ETANG	Planfait	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1029	ETANG	Juin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.