



**SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER**

Mme THEVENOUX Delphine
Mairie de BARRAIS-BUSSOLLES
LE BOURG
03120 BARRAIS-BUSSOLLES

Groupelement Sud

Service Précision/Opérations

Affaire suivie par : Lieutenant Christophe MURE

Nos Réf. : PRS/JC/CM/ n°

Vichy, le 11/09/2023

Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie

P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies

Madame le Maire,

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.

Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Enfin, je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Le Chef du Groupelement Territorial Sud


Lieutenant Colonel Julien CHARBONNIER

Copie :

- C.I.S. LAPALISSE

CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE VICHY
Z.I. VICHY RHUC - RUE DU CDT AUGREY - 03300 CREUZIER-LE-VEUX
TÉL. : 04.70.30.92.50 - FAX : 04.70.98.00.48 - E-MAIL : CSP.VICHY@SDIS03.FR

Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
03017 BARRAIS BUSSOLLES					
7	PI 80	La Bruyère	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 21m3 / h)
8	PI 80	Jayot des Bois	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h)
13	PI 80	Boutier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 19m3 / h)
14	PI 80	La Tuilerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 27m3 / h)
1001	ETANG	Les Rivières	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.
1002	ETANG	Quirielle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.
1003	ETANG	La Bruyère	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.
1006	ETANG	Bouthier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.
1007	ETANG	Tissiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS.
1008	ETANG	Bussolles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1009	COURS DEA	Moulin de Bussolles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du SDIS. PENA privé ou domanial ? : à identifier, et si privé, absence de convention.
1010	ETANG	Fraudière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Mise en aspiration impossible Non utilisable
1011	ETANG	les rois	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention