



**SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER**

M. VIVIER Michel
Mairie de BERT
LE BOURG
03130 BERT

Groupement NORD
Service Prévision/Opérations

Affaire suivie par : Lieutenant Thierry DEGRANGES
Nos Réf. : PRS /LR/MS/ n°

Moulins, le 21/09/2023

Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie
P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies

Monsieur le Maire,

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.

Conformément au règlement Départemental de DECI, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune, ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Le Chef du Groupement Territorial Nord

Lieutenant-Colonel Rodolphe LEMELTIER

Copies :
- C.I.S. TREZELLES

CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE MOULINS
54, BOULEVARD LEDRU-ROLLIN - 03000 MOULINS
TÉL. : 04.70.46.89.89 - FAX : 04.70.46.68.67 - E-MAIL : CSP.MOULINS@SDIS03.FR

21/09/2023

Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
03024 BERT					
5	PI 100	S/C BERT (OUEST) Le Pavillon RD23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30 m3 (Débit A 1 bar = 41m3 / h)
15	PI 80	S/C BERT (EST) Le Village de Brussin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 21m3 / h)
16	PI 80	S/C BERT (EST) Les Chevreux-Bel air	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 18m3 / h)
1002	ETANG	S/C BERT (EST) Plan d'eau Communal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aire non aménagée
1003	ETANG	S/C BERT (EST) Les Marcots	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aire non aménagée Aire non conforme PENA privé absence de convention
1004	ETANG	S/C BERT (EST) Les Bonnets	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile Aire non aménagée Aire non conforme
1005	ETANG	S/C BERT (EST) Brussin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Accès difficile
1006	ETANG	S/C BERT (EST) Les Mandins	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aire non aménagée Aire non conforme PENA privé absence de convention

Voir
SIVOM