

Mme WALRAET Françoise
Mairie de SAINT-CHRISTOPHE
2 ALLEE DE LA MAIRIE
03120 SAINT-CHRISTOPHE

**Groupement des Services Opérationnels
Bureau de la préparation opérationnelle**

Affaire suivie par : Lieutenant Christophe MURE
Nos Réf. : PRS /AM/PJ/JC/ CM/ n°

Vichy, le 09/07/2024

Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie
P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies

Madame le Maire, Mme WALRAET Françoise

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.


Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Enfin, je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Le Chef du Groupement Territorial Sud



Lieutenant Colonel Julien CHARBONNIER

Copie :
- C.I.S. LAPALISSE

09/07/2024

Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
1006	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Les Chaises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du Sdis
1008	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Joninin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du Sdis
1009	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Chitin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du Sdis
1010	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) les Broussailles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1011	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Berthelat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du Sdis
1012	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Boulat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1013	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Jean Mallet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Inaccessible Problème d'accès : privé
1014	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Chez Coudure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1015	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Etang Canet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Fermé à clé Problème d'accès : Privé
1016	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) La Bruyère le bourg 17 Route de Châtel Montagne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Fermé à clé
1017	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Chez Boulat Chemin de la noix	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1019	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Roumier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1020	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Le Prénat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inaccessible impossibilité d'accès avec dévers important et clôture.
1021	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Liado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : Accès par la ferme
1022	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Le Domaine Boudet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Inaccessible pour certains véhicules du Sdis
1023	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) La Petite Bruyère	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du Sdis
1024	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Le bois de Not	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N'existe plus a été supprimé

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
03223 SAINT CHRISTOPHE EN BOURBONNAIS					
1	PI 100	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Les Chaises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
2	PI 100	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) La Croix Roumier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
3	PI 100	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Jean Mallet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
4	PI 100	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Reméraire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
5	PI 100	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Le Bourg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
6	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Domaine Neuf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
7	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Les Beys	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 23m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
8	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) La Bruyère le bourg Face à la place de l'église	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
9	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Les Riverots	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 25m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
10	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) Le Prénat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
11	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) La Croix Blanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
12	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) La Roue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
13	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (SUD) L'Orme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
14	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Liado dans cour de ferme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
15	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Rogne Pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
16	PI 80	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Les Sablons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
1002	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Lamaron	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1003	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) La Vernière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1004	ETANG	S/C SAINT CHRISTOPHE (NORD) Chez Perrin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention