



**M. COLLANGES Yves**  
Mairie de SAINT-PIERRE-LAVAL  
LE BOURG  
42620 SAINT-PIERRE-LAVAL

**Groupement des Services Opérationnels**  
**Bureau de la préparation opérationnelle**

*Affaire suivie par : Lieutenant Christophe MURE*  
*Nos Réf. : PRS /AM/PJ/JC/ CM/ n°*

Vichy, le 09/10/2024

**Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie**  
**P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies**

Monsieur le Maire, M. COLLANGES Yves

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.

Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Enfin, je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

**Le Chef du Groupement Territorial Sud**



**Lieutenant Colonel Julien CHARBONNIER**

**Copie :**  
- C.I.S. ARFEUILLES

## Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
<b>03250 SAINT PIERRE LAVAL</b>					
1	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Le Plassus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
3	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Vers le Bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
4	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Le Pût	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
5	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Le Bourg (direction RN 507)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
6	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Le Moulin Souchon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTENTION : Capacité du réservoir de chez Goyard 50m3 (Info SIVOM) Absence de donnée de pression dynamique
7	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Les Rocs derrière habitation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTENTION : Capacité du réservoir de chez Goyard 50m3 (Info SIVOM) Absence de donnée de pression dynamique
8	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Les Chatards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 25m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
9	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) La Croix des Rameaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
10	PI 100	S/C SAINT PIERRE LAVAL (NORD) Chez Michet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
11	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Le Petit Ravat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
12	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) La Tour	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
13	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (NORD) Le Bois Droit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
14	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Mauvernay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile Capot détérioré ou manquant Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
15	PI 80	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Marlot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
16	PI 100	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Chez Goyard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30 m3 Absence de donnée de pression dynamique
1002	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (NORD) Le Bois Droit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Fermé à clé
1003	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Perraud, bord RN7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : portail d'accès par RN7

09/10/2024

## Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
1005	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Gabelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Inaccessible à la plupart des véhicules du sdis Problème d'accès : accès difficile
1006	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) LD PILLAUD Domaine Pillon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1007	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Gouttelange	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1008	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) La Grelière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1009	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Point d'aspiration en bordure de la D207	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : bord de route mais grillagé
1010	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) La Tour	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1011	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Etang Monvernay	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1012	ETANG	S/C SAINT PIERRE LAVAL (SUD) Choly	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention