

M. HANGARD Didier

Mairie de SAINT-PRIX

31 RUE DE LA MAIRIE

03120 SAINT-PRIX

COURRIER ARRIVE

15 JUL. 2024

Mairie de SAINT-PRIX

Groupement des Services Opérationnels
Bureau de la préparation opérationnelle

Affaire suivie par : Lieutenant Christophe MURE

Nos Réf. : PRS /AM/PJ/JC/ CM/ n°

Vichy, le 09/07/2024

Objet : Reconnaissance opérationnelle des points d'eau incendie
P. J. : Tableau récapitulatif des points d'eau présentant des anomalies

Monsieur le Maire, M. HANGARD Didier

Je vous informe que, suite à la reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels réalisée sur votre commune, un certain nombre de dysfonctionnements ont été constatés.

Aussi, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, un état relatif des anomalies constatées lors de ces contrôles. Il m'apparaît en effet opportun d'attirer votre attention sur la nécessité de remettre en état ces points d'eau afin de pouvoir compter pleinement sur eux en cas de sinistre. Si vous le souhaitez, mes services tiennent également à votre disposition le récapitulatif complet de l'ensemble de ces vérifications.


Conformément au règlement départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, la prochaine reconnaissance opérationnelle des hydrants et points d'eau naturels / artificiels de votre commune sera réalisée dans deux ans.

Je vous rappelle par ailleurs que le contrôle débit / pression des hydrants relève de la compétence de la commune. Ainsi, à la fin de chaque campagne de contrôle, la commune ou le gestionnaire du réseau, se doit de transmettre à nos services un état des relevés effectués.

Enfin, je vous demanderai de bien vouloir m'informer, le cas échéant, de toute création, modification ou suppression de point d'eau incendie ainsi que de toute création ou nouvelle dénomination de voies et lotissements. En effet, ces informations sont nécessaires pour permettre d'actualiser les données cartographiques opérationnelles fournies aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur votre commune.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sincères salutations.

Le Chef du Groupement Territorial Sud



Lieutenant Colonel Julien CHARBONNIER

Copie :
- C.I.S. LAPALISSE

Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
03257 SAINT PRIX					
1	PI 100	Bois de la Garde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30 m3 (Débit A 1 bar = 55m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
2	PI 80	Beaulieu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
3	PI 80	Beaulieu-Sud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
4	PI 80	Grand Grenier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
5	PI 80	Grand Champ de Reure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
6	PI 80	Courte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
7	PI 80	Route de Reure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
8	PI 100	Le Bourg RN7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
9	PI 80	Le Bourg RN7-Sud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
10	PI 80	Le Bourg-Ecole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
11	PI 80	Maison Neuve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
12	PI 80	Sartinant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
13	PI 80	Les Souches	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 25m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
14	PI 80	Grand Champagne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
15	PI 80	Roc Foucault-Usine SAMPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
16	PI 80	La Millardière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 25m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
17	PI 80	Bois Duret	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
18	PI 80	La Gare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
19	PI 80	Rue de la Gare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 15m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
20	PI 80	45 Avenue de la Gare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
21	PI 100	47 Rue du Chancelier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
22	PI 100	Impasse du Chancelier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
23	PI 100	40 Rue de la Gieze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
24	PI 100	22 Rue du Chatelier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
25	PI 100	44 Rue du Chatelier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absence de donnée de pression dynamique
26	PI 100	Le Pavillon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 60 m3 > 30 m3 (Débit A 1 bar = 30m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique

09/07/2024

Listes des anomalies sur points d'eau

N°	Type	Adresse	Non dispo	Non conf	Anomalies
27	PI 80	Pouzoux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
28	PI 80	Les Arnefauds	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Débit PEI insuffisant < 30 m3 (Débit A 1 bar = 20m3 / h) Absence de donnée de pression dynamique
1001	ETANG	Les Minières , étang Marco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1002	ETANG	Domaine de Belot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1004	ETANG	Chez Mauvais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Accès difficile pour la plupart des véhicules du sdis, déjà signalé depuis 2022 Problème d'accès : accès difficile
1005	ETANG	Courte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Fermé à clé Problème d'accès : Barrière avec cadenas
1007	ETANG	Les Arnefauds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Visibilité et/ou accès difficile PENA privé absence de convention Inaccessible Accès difficile pour la plupart des véhicules du sdis
1010	ETANG	Le Petit Blanchard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1013	ETANG	Le Petit Champagne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention
1014	ETANG	Le Grand Grenier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Problème d'accès : Accès par la ferme
1015	ETANG	chez Forges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention Inaccessible Accès impossible à la plupart des véhicules du sdis
1016	ETANG	Les rois du haut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENA privé absence de convention